



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115

Fax. (787) 641-6230

18 de octubre de 2018

Aviso de Enmienda II

Subasta Formal 19-04F
SERVICIO DE LAVADO Y PINTURA EXTERIOR
PLANTA FÍSICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de la presente subasta de la siguiente manera:

Acto de Apertura:

Día: jueves, 25 de octubre de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Salón de Conferencias, Junta de Subastas, Piso 14, Oficina de Administración de los Tribunales, Edificio World Plaza, Avenida Muñoz Rivera, Núm. 268, San Juan, P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados **hasta el jueves, 25 de octubre de 2018 a las 9:30 a.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertadas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el "Ground" del Edificio World Plaza, 268 Avenida Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30 a.m. a 12:00m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.** Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **10:00 a.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Luego de evaluar lo discutido en la reunión pre subasta del miércoles 8 de agosto de 2018, la Junta de Subastas procede a enmendar las especificaciones para esta subasta de la siguiente manera:

❖ **Página 2**

268 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

I. Descripción de las áreas donde se requieren los servicios:

1. EDIFICIO CENTRAL O PRINCIPAL

- **Se eliminan** las siguientes especificaciones:
 - Trabajos de pintura del portón de acero color negro y bronce que se encuentra instalado en la entrada principal del edificio, en el lobby del piso 2. Las medidas del portón son 24'L x 13'H.
 - Pintura anticorrosiva Epóxica y "Primer": Raspar los metales del portón con cepillo de acero y disco de alambre en las áreas de óxido, lijar, limpiar el sucio y la grasa. Luego aplicar un primer especializado igual o similar a KEM KROMIK B50WZ1 de la marca Sherwin Williams. Aplicar pintura epóxica igual o similar al Marine Coating Sea Guard 500HS de *Sherwin Williams*.
 - Los colores serán iguales a los existentes, incluyendo los eslabones de color bronceado.

❖ **Página 3**

2. Edificio ANEXO

- **Se aclara** que deberán lijar y limpiar las ventanas para remover la pintura vieja que está desprendida y agrietada. Deberán preparar la superficie para asegurar la adherencia adecuada de las nuevas capas de pintura.
- **Se aclara** que deberán aplicar dos (2) capas de pintura en las ventanas y marcos por ambos lados (interior y exterior). La pintura de ventas será a base de agua.

❖ **Página 4**

II. Descripción de los trabajos a realizarse:

Inciso #6

- **Se aclara** que el tipo de pintura a utilizar en las partes de cemento será **igual o similar** a la *Sherwin Williams A06W00151 Exterior Acrylic Latex, Flat A-100 Eggshell*.

Las compañías licitadoras deberán presentar con su oferta una carta de colores iguales o similares a los existentes.

FOR

9/10/18

Inciso #7

- **Se aclara** que la pintura de las ventanas de aluminio del Edificio Anexo será a base de agua **igual o similar** a la *Sherwin Williams "Direct to Metal" Pro Industrial DTM Acrylic Coating B66W1151 semi-gloss, Low VOC*.
- Las compañías licitadoras deberán presentar con su oferta una carta de colores iguales o similares al color existente.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este **Aviso de Enmienda II** a todos los licitadores que participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda II. No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta constituirá el rechazo de la misma.

Cordialmente,


Karrie L. Opio Rodríguez

